

OPIS ELEMENTÓW INSTALACJI

"A"	Oprawa hermetyczna 2x36W, EVG
"B"	Oprawa z rastrem 2x36W, EVG
"C"	Oprawa asymetryczna 1x58W, EVG
"D"	Oprawa nastropowa 4x18W, EVG
"K"	Oprawa kanałowa 24V/60W, IK-9, IP-44, lub led
	Plafoniera do WC, 2x18W EVG, IP56, np.
	Plafoniera zewnętrzna 18W, IP56, np. Pk-109
	Reflektor halogenowy - 150W z czujnikiem ruchu
E	Oprawa ewakuacyjno - kierunkowa 8-11W / 3W LED, 3h
	Łącznik p/t pojedyńczy
	Łącznik p/t podwójny
	Łącznik p/t schodowy
	przycisk p/t
W	wentylator łazienkowy /WC/ 30W
	Rozdzielnica elektryczna, modułowa
	pożarowy wyłacznik prądu
PWP	

NR	POMIESZCZENIE	POW.	
1	WIATROŁAP	3,30	
2	KORYTARZ	162,30	
3	DYŻURKA	2,20	
4	PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	54,30	
5	ZAPLECZE	6,90	
6	POMIESZCZENIE TRAFO	2,50	
7	SCHOWEK	4,40	
8	PRAC. HOTEL.−GASTRONOM.	135,80	
9	PRACOWNIA SAMOCHODOWA	136,80	
10	OBRABIARKI KONWENKCJONALNE	136,60	
11	PRACOWNIA MECHANICZNA	66,50	
12	OBRÓBKA RĘCZNA − MONTAŻ	66,20	
13	MAGAZYN	13,70	
14	PRACOWNIA BUDOWLANA	54,60	
15	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	29,80	
16	SPAWALNIA	40,90	
17	SALA DYDAKTYCZNA	58,60	
18	SZATNIA	22,70	
19	UMYWALNIA	19,80	
20	PRACOWNIA CNC	73,40	
21	PRACOWNIA MECHATRONIKI	66,20	
22	PRACOWNIA HANDLOWA	36,70	
23	WC DAMSKIE	6,50	
24	WC MĘSKIE	10,20	
25	SZATNIA	18,50	
26	POKÓJ KIEROWNIKA WARSZTAT.	13,60	
	RAZEM	1250,20	

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK WARSZTATÓW SZKOLNYCH

ADRES OBIEKTU: **UL. ZWOLIŃSKIEGO 46**

96 - 200 RAWA MAZOWIECKA, dz. nr 549/1

Wklejony obrazek #11.bmp Podpis

Imię i nazwisko: **mgr inż. Michał Krawczyk**

Nr i specjalność uprawnień: upr. nr LOD/0984/PWOK/08 w specjalności konstrukcyjno − budowlanej

INWESTOR: **Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej**

TYTUŁ RYSUNKU: **Instalacja elektryczna - oświetlenie w pracowniach 8, 11, 14, 17**

Data	Skala	Nr rys.
Listopad 2016	**1: 100**	**07**